



HERZ Armaturen Ges.m.b.H.
Geschäftsbereich HERZ Feuerungstechnik
8272 SEBERSDORF
AUSTRIA

Wieselburg, 7 Oktober 2008

Your reference
Your message from
-

Our reference number
BLT 1167/08

Our reference
Phone extension
Ing. La/33

PRØVNINGSATTEST *Prüfungsattest*

Uddrag af rapport Nr. 046/07
Auszug Bericht BLT Prot.-Nr. 046/07

Emne: Centralvarmekedel
Gegenstand: Zentralheizungskessel

Model: Hackgutfeuerung Herz firematic 20 BioControl
Modell:

Fabrikat: Herz Armaturen GmbH
Hersteller:

Rekvirent: Herz Armaturen GmbH
Auftraggeber:

Procedure: Prøvning efter EN 303-5 klasse 3
Messmethode: Prüfung nach EN 303-5 Klasse 3



PRØVNINGSRESULTATER

Prüfungsergebnisse

Hackgutfeuerung Herz firematic 20 BioControl, Prot.-Nr. 046/07

Fyringsprincip: Automatisk
Feuerungsprinzip: Automatisch

Brændsel: Træflis
Brennstoff: Hackgut

Følgende resultater blev opnået:
Folgende Ergebnisse sind erreicht worden:

	Nominal ydelse: (Nennleistung):	Laveste ydelse: (Kleinste Leistung):
ydelse (Leistung)	25 kW	7,3 kW
CO ved 10 % O ₂ (CO bei 10 % O ₂)	140 mg/m ³	519 mg/m ³
OGC ved 10 % O ₂ (OGC bei 10 % O ₂)	2 mg/m ³	9 mg/m ³
Støv ved 10 % O ₂ (Staub bei 10 % O ₂)	29 mg/m ³	n.m. ¹⁾ mg/m ³
Virkningsgrad (Wirkungsgrad)	92,0 %	90,7 %

¹⁾ n.m. = no measured

Bemærk at de oplyste værdier er et uddrag af prøvningsrapporten. For yderligere oplysninger henvises til prøvningsrapporten, se nummer ovenfor.

Bitte beachten: oben stehende Werte sind ein Auszug aus dem Typenprüfbericht. Für weitere Informationen siehe Prüfbericht.

Det attesteres hermed, at fyringsanlægget, opfylder kravene i henhold til EN 303-5 klasse 3
Wir attestieren hiermit, dass dieser Heizkessel die in EN 303-5 Klasse 3 beschriebenen Normen erfüllt.



The director for
research and innovation:

HR Dipl.-Ing. Dr. Johann SCHROTTMAIER

For the
accredited testing station:

Dipl.-HLFL-Ing. Leopold LASSELSBERGER

