



HERZ Armaturen Ges.m.b.H.
Geschäftsbereich HERZ Feuerungstechnik
8272 SEBERSDORF
AUSTRIA

Wieselburg, 7 Oktober 2008

Your reference
Your message from
-

Our reference number
BLT 1169/08

Our reference
Phone extension
Ing. La/33

PRØVNINGSATTEST *Prüfungsattest*

Uddrag af rapport Nr. 023/08
Auszug Bericht BLT Prot.-Nr. 023/08

Emne: Centralvarmekedel
Gegenstand: Zentralheizungskessel

Model: Pelletsfeuerung pelletstar 10
Modell:

Fabrikat: Herz Armaturen GmbH
Hersteller:

Rekvirent: Herz Armaturen GmbH
Auftraggeber:

Procedure: Prøvning efter EN 303-5 klasse 3
Messmethode: Prüfung nach EN 303-5 Klasse 3



PRØVNINGSRESULTATER

Prüfungsergebnisse

Pelletsfeuerung pelletstar 10, Prot.-Nr. 023/08

Fyringsprincip: Automatisk
Feuerungsprinzip: Automatisch

Brændsel: Træpiller
Brennstoff: Holzpellets

Følgende resultater blev opnået:
Folgende Ergebnisse sind erreicht worden:

	Nominal ydelse: (Nennleistung):	Laveste ydelse: (Kleinste Leistung):
ydelse (Leistung)	12,4 kW	3,4 kW
CO ved 10 % O ₂ (CO bei 10 % O ₂)	232 mg/m ³	375 mg/m ³
OGC ved 10 % O ₂ (OGC bei 10 % O ₂)	2 mg/m ³	14 mg/m ³
Støv ved 10 % O ₂ (Staub bei 10 % O ₂)	49 mg/m ³	n.m. ¹⁾ mg/m ³
Virkningsgrad (Wirkungsgrad)	91,6 %	91,5 %

¹⁾ n.m. = no measured

Bemærk at de oplyste værdier er et uddrag af prøvningsrapporten. For yderligere oplysninger henvises til prøvningsrapporten, se nummer ovenfor.

Bitte beachten: oben stehende Werte sind ein Auszug aus dem Typenprüfbericht. Für weitere Informationen siehe Prüfbericht.

Det attesteres hermed, at fyringsanlægget, opfylder kravene i henhold til EN 303-5 klasse 3
Wir attestieren hiermit, dass dieser Heizkessel die in EN 303-5 Klasse 3 beschriebenen Normen erfüllt.



The director for
research and innovation:

HR Dipl.-Ing. Dr. Johann SCHROTTMAIER

For the
accredited testing station:

Dipl.-HLFL-Ing. Leopold LASSELSBERGER

