



HERZ Armaturen Ges.m.b.H.
Geschäftsbereich HERZ Feuerungstechnik
8272 SEBERSDORF
AUSTRIA

Wieselburg, 7 Oktober 2008

Your reference
Your message from

Our reference number

Our reference
Phone extension
Ing. La/33

BLT 1172/08

PRØVNINGSATTEST *Prüfungsattest*

Uddrag af rapport Nr. 029/06
Auszug Bericht BLT Prot.-Nr. 029/06

Emne: Centralvarmekedel
Gegenstand: *Zentralheizungskessel*

Model: Pelletsfeuerung pelletstar biocontrol 45
Modell:

Fabrikat: Herz Armaturen GmbH
Hersteller:

Rekviøent: Herz Armaturen GmbH
Auftraggeber:

Procedure: Prøvning efter EN 303-5 klasse 3
Messmethode: *Prüfung nach EN 303-5 Klasse 3*



PRØVNINGSRESULTATER

Prüfungsergebnisse

Pelletsfeuerung pelletstar biocontrol 45, Prot.-Nr. 029/06

Fyringsprincip: Automatisk
Feuerungsprinzip: Automatisch

Brændsel: Træpiller
Brennstoff: Holzpellets

Følgende resultater blev opnået:
Folgende Ergebnisse sind erreicht worden:

	Nominal ydelse: (Nennleistung):	Laveste ydelse: (Kleinste Leistung):
ydelse (Leistung)	47,0 kW	11,8 kW
CO ved 10 % O ₂ (CO bei 10 % O ₂)	41 mg/m ³	90 mg/m ³
OGC ved 10 % O ₂ (OGC bei 10 % O ₂)	2 mg/m ³	2 mg/m ³
Støv ved 10 % O ₂ (Staub bei 10 % O ₂)	36 mg/m ³	n.m. ¹⁾ mg/m ³
Virkningsgrad (Wirkungsgrad)	94,0 %	94,8 %

¹⁾ n.m. = no measured

Bemærk at de oplyste værdier er et uddrag af prøvningsrapporten. For yderligere oplysninger henvises til prøvningsrapporten, se nummer ovenfor.

Bitte beachten: oben stehende Werte sind ein Auszug aus dem Typenprüfbericht. Für weitere Informationen siehe Prüfbericht.

Det attesteres hermed, at fyringsanlægget, opfylder kravene i henhold til EN 303-5 klasse 3
Wir attestieren hiermit, dass dieser Heizkessel die in EN 303-5 Klasse 3 beschriebenen Normen erfüllt.



The director for
research and innovation:

HR Dipl.-Ing. Dr. Johann SCHROTTMAIER

For the
accredited testing station:

Dipl.-HLFL-Ing. Leopold LASSELSBERGER

